

Informacja dla zarządców pływalni

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Rozporządzenia określa:

- wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
- częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach,
- metodyki referencyjne analiz i sposób oceny jakości wody,
- sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach,

Rozporządzenie obowiązuje od 17 grudnia 2015 r., jednakże zgodnie z zapisem § 8 zarządzający pływalnią mają sześciomiesięczny okres na dostosowanie się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

Ocena jakości wody dokonywana przez zarządzającego pływalnią

Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełnienia wymagań:

- mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakości wody na pływalniach określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia,
- ponadto gdy woda doprowadzana na pływalnię nie jest dostarczana z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zarządzający pływalnią dokonuje również oceny jakości wody doprowadzanej na pływalnię.

Zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełnienia wymagań dotyczących jakości wody na podstawie:

- bieżącej obserwacji, która zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności, z uwzględnieniem:

a) daty, godziny i podpisu osoby dokonującej bieżącej obserwacji wody na pływalni,

b) odnotowania przejrzystości wody, stwierdzonych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych,

c) daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania o tym właściwego państwowego wojewódzkiego lub państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kałowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni.

- systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody pływalni:

a) nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania, w zakresie następujących parametrów:

- pH wody,
- potencjału redox,
- stężenia chloru wolnego,
- temperatury wody,

b) nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni, w zakresie parametru chloru związanego.

W przypadku braku możliwości pomiaru automatycznego, należy wykonać pomiar manualnie

- systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,

- wyników badań przekazywanych w terminie do 3 dni roboczych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dotyczącym parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Badania

- laboratorium musi posiadać akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) w zakresie parametrów które będą wykonywane;
- laboratorium musi wykonywać badania zgodnie z metodami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu. Informacja o metodach badań i zgodności metod badań z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu musi być zawarta w sprawozdaniu z badań;
- wynik badania musi być podany w jednostce określonej w rozporządzeniu;
- w zleceniu na wykonywanie badań należy ustalić z laboratorium sposób przekazywania informacji o przekroczeniach parametrów bezpośrednio po ich stwierdzeniu oraz ustalić termin i sposób przekazywania wyników badań w wersji pisemnej (sprawozdania z badań);

Komunikaty o jakości wody na pływalniach:

Zarządzający pływalnią zamieszcza komunikat na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o:

- ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego (zbiorcza ocena roczna; pierwsza ocena roczna będzie wydana w 2017r. tj. po roku prowadzenia nadzoru nad pływalnią przez właściciela/administratora obiektu),

- spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny dokonanej przez zarządzającego pływalnią,
- podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

W przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni, zarządzający jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu